

**ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO
MARKI HIDRAL TYP MH-12525, O UDŹWIGU 100 KG, O NUMERZE EWIDENCYJNYM
N3127016413**

Czynności wykonywane raz w miesiącu:

1. sprawdzenie wartości napięcia fazowego na wyłączniku głównym,
2. sprawdzenie styków wyłącznika głównego,
3. sprawdzenie działania wyłącznika głównego,
4. sprawdzenie stanu obwodów instalacji ochrony przeciwporażeniowej i stanu zabezpieczeń,
5. sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej,
6. wykonanie jazdy w kierunku góra i w kierunku dół, skontrolowanie działania aparatury sterowej,
7. sprawdzenie stref zatrzymania podestu, działania łączników krańcowych i końcowych,
8. sprawdzenie działania inicjatorów wezwań,
9. sprawdzenie czy zachowane są wszystkie funkcje bezpieczeństwa,
10. sprawdzenie stabilności podstawy ładunkowej i stanu przewodników ślizgowych,
11. sprawdzenie stanu lin nośnych i łańcuchów (opcja),
12. sprawdzenie stanu śrub mocujących,
13. kontrola działania łącznika obwodu bezpieczeństwa,
14. sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich szczelności,
15. sprawdzenie poziomu oleju w zespole zasilająco-sterującym i ewentualne jego uzupełnienie.


Niniejszy przegląd należy wykonać zgodnie z umową w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SPECJALISTA
w ZESPOLE ds. HANDLU I USŁUG
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

Włodzimierz Gajda

KIEROWNIK
ZESPOŁU ds. HANDLU I USŁUG
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

Andrzej Szklarski

DYREKTOR
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

Arkadiusz Łapkiewicz